

CSI SpA  
 Sede Legale  
 20030 Senago - MI - I  
 Cascina Traversagna 21

 Direzione, Uffici e Laboratori  
 20021 Bollate - MI - I  
 Viale Lombardia 20  
 Tel. +39 02 383301  
 Fax +39 02 3503940  
 www.csi-spa.com


Registrazione numero/Registration number

PED/0497/3377/17

 SGQ N° 032A EMAS N° 016P  
 SGA N° 032D ISP N° 049E  
 SCR N° 033F LAB N° 0006  
 PRD N° 032B FSM N° 0151

 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
 EA, IAF, e ILAC  
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
 Recognition Agreements

## CERTIFICATO UE DEL TIPO

### EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

 Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File  
 n° 996/17 del/dated 28/03/2017

si certifica che la Società/we certify that the Company

## TECNOCONTROL S.r.l.

**Via Miglioli 47 - 20090 SEGRATE (MI) - ITALY**

 ha realizzato il seguente Tipo di Insieme in pressione che soddisfa i Requisiti Essenziali di Sicurezza  
 dell'Allegato I e le procedure del Modulo B, Allegato III, della Direttiva 2014/68/UE  
 has realized the following Type of pressure Assembly that meets the Essential Safety Requirements of Annex I and  
 the procedures of Module B, Annex III, of the 2014/68/EU Directive

## VALVOLA DI BLOCCO PER MASSIMA PRESSIONE

### SLAM SHUT OFF VALVE FOR OVER PRESSURE

 SV015-6B-OPSO ½" (DN15), SV020-6B-OPSO ¾" (DN20), SV025-6B-OPSO 1" (DN25), SV032-6B-OPSO 1¼ (DN32),  
 SV040-6B-OPSO 1½" (DN40), SV050-6B-OPSO 2" (DN50), SVD25-6B-OPSO 1" (DN25),  
 SVD32-6B-OPSO 1¼ (DN32), SVD40-6B-OPSO 1½" (DN40), SVD50-6B-OPSO 2" (DN50),  
 SVD65-6B-OPSO DN65, SVD80-6B-OPSO DN80, SVD100-6B-OPSO DN100

 NF/Manuf. Nb. 00001; PS<sub>min</sub> 0 barg; PS<sub>max</sub> 6 barg; TS<sub>min</sub> -20 °C; TS<sub>max</sub> +60 °C;

Gruppo Fluidi/Fluid Group 1; Cat./Cat. IV

06/04/2017

 Prima emissione  
 First issue

//

 Ultima emissione  
 Latest issue

05/04/2027

 Scadenza  
 Expiring