



Certificato numero / Certificate number 0497/CPR/397

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Naspo antincendio con tubazione semirigida Hose reel with semi-rigid hose Mod. BRIXIA

immesso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di / placed on the market under the name or trade mark of

CPF INDUSTRIALE SRL

Via E. Fermi, 98 - 25064 GUSSAGO (BS) - ITALY

e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

Via E. Fermi, 98 - 25064 GUSSAGO (BS) - ITALY

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 671-1:2012

nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la
under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

costanza della prestazione del Prodotto da costruzione. constancy of performance of the construction product.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **17/02/2006** e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.
This certificate was first issued on **17/02/2006** and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.



0497

Bollate, 21/01/2020
Rev.4

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/397

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
Allegato A
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Naspo antincendio con tubazione semirigida
Hose reel with semi-rigid hose
Mod. BRIXIA

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:

| | |
|--|------------------------------|
| Naspo con tubazione semirigida DN 25 – 15 mt (codice LS 945) | Ugello / Nozzle: 8 mm K = 28 |
| Naspo con tubazione semirigida DN 25 – 20 mt (codice LS 944) | Ugello / Nozzle: 8 mm K = 28 |
| Naspo con tubazione semirigida DN 25 – 25 mt (codice LS 943) | Ugello / Nozzle: 8 mm K = 28 |
| Naspo con tubazione semirigida DN 25 – 30 mt (codice LS 942) | Ugello / Nozzle: 8 mm K = 28 |
| Naspo con tubazione semirigida DN 25 – 25 mt (codice LS 951) | Ugello / Nozzle: 8 mm K = 28 |

I risultati di prova relativi ai modelli di cassetta sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova:

The test results for cabinet models are included in the following Test Reports:

nn. 0304/DEU/CPD/06 del/ dated 21/12/2006, DC03/003F06 del/ dated 30/01/2006, DC03/003F06 del/ dated 02/02/2006, DC03/001F06 del/ dated 29/01/2006, DC03/002F06 del/ dated 31/01/2006

Bollate, 21/01/2020
Rev.4

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product



CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Allegato A

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Naspo antincendio con tubazione semirigida

Hose reel with semi-rigid hose

Mod. BRIXIA

| Requisito essenziale/ Essential requirement: | Prestazione/ Performance: |
|---|--|
| 4.2 Distribuzione dei mezzi estinguenti <i>4.2 Distribution of extinguishing media</i> | |
| - Diametro della tubazione / Hose bore | passa / pass |
| - Portata minima / Hose bore | Q = 68 l/min con / with P = 0,6 Mpa |
| - Gittata effettiva / Hose bore | passa / pass |
| - Getto frazionato / Hose bore | passa / pass |
| 4.4 Capacità di estrarre la tubazione <i>4.4 Ability to pull out the hose</i> | |
| - Bobina - Srotolamento / Reel – Unwinding load | passa / pass |
| - Bobina – Frenatura dinamica / Reel – Dynamic breaking | |
| - Tubazione – Lunghezza minima / Hose – Maximum length | passa / pass |
| 4.8 Durabilità dell'affidabilità di funzionamento <i>4.8 Durability of operational reliability</i> | |
| - Resistenza alla corrosione di parti rivestite <i>Resistance to corrosion of coated parts</i> | passa / pass |
| - Resistenza alla corrosione delle condotte di passaggio dell'acqua <i>Resistance to corrosion of waterways</i> | passa / pass |
| - Prove di invecchiamento dei materiali plastici <i>Ageing tests for plastics materials</i> | passa / pass |

 Bollate, 21/01/2020
Rev.4

 Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product



Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/397

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
Allegato A
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A
Naspo antincendio con tubazione semirigida
Hose reel with semi-rigid hose
Mod. BRIXIA

| Requisito essenziale/ Essential requirement: | Prestazione/ Performance: |
|---|---------------------------|
| 4.3 Affidabilità di funzionamento <i>4.3 Operational reliability</i> | |
| - Bobina - Costruzione / Reel – Construction | passa / pass |
| - Bobina - Rotazione / Reel – Rotating | passa / pass |
| - Bobina - Snodabilità / Reel – Swinging | passa / pass |
| - Bobina - Resistenza agli urti / Reel – Resistance to impact | passa / pass |
| - Bobina - Resistenza ai carichi / Reel – Resistance to load | passa / pass |
| - Tubazione - Generalità / Hose - General | passa / pass |
| - Lancia erogatrice - Generalità / Shut-off nozze- General | passa / pass |
| - Lancia erogatrice - Resistenza agli urti <i>Shut-off nozze- Resistance to impact</i> | passa / pass |
| - Lancia erogatrice - Coppia di manovra <i>Shut-off nozze - Operating torque</i> | passa / pass |
| - Valvola di intercettazione - Generalità <i>Inlet stop valve - General</i> | passa / pass |
| - Valvola di intercettazione - Valvola manuale <i>Inlet stop valve – Manual valvel</i> | passa / pass |
| - Valvola di intercettazione -Valvola automatica <i>Inlet stop valve – Automatic valve</i> | passa / pass |
| - Proprietà idrauliche - Prova di tenuta <i>Hydraulic properties - Resistance to internal pressure</i> | passa / pass |
| - Proprietà idrauliche - Prova di resistenza <i>Hydraulic properties - Strength</i> | 1,2 Mpa |

Bollate, 21/01/2020
Rev.4

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

